

**Регламент технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, охранной сигнализации**

**Регламент А**

№ п/п	Перечень работ	Сроки
1	Внешний осмотр составных частей установки (приёмно-контрольных устройств, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей, и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п.	1 раз в месяц
2	Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб на приёмно-контрольном устройстве	1 раз в месяц
3	Контроль основного и резервного питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	1 раз в месяц
4	Проверка работоспособности составных частей Системы (приёмно- контрольного устройства, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа и т.п.)	1 раз в месяц
5	Профилактические работы	1 раз в месяц
6	Тестирование и диагностика программного обеспечения	1 раз в месяц
7	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах в присутствии заказчика с последующей отметкой в журнале регистрации работ ТО	1 раз в месяц
8	Комплексная проверка и испытания Систем в присутствии заказчика с последующим оформлением Акта технического освидетельствования Системы	1 раз в 3 месяца
9	Диагностика источников питания и аккумуляторов	1 раз в 6 месяцев

**Регламент Б**

№ п/п	Перечень работ	Сроки
1	Работы по устранению неисправностей частей системы	по вызову заказчика
2	Работы по замене неисправного оборудования	
3	Работы по настройке контрольных приборов с ПК	
4	Обучение персонала по работе с системой	
5	Работы по восстановлению кабельных трасс	