

**Регламент технического обслуживания системы контроля и управления доступом****Регламент А**

№ п/п	Перечень работ	Сроки
1	Проведение внешнего осмотра системы на предмет механических повреждений	1 раз в месяц
2	Проверка прочности и надежности крепежа элементов системы	1 раз в месяц
3	Проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей	1 раз в месяц
4	Проверка работоспособности турникетов во всех режимах	1 раз в месяц
5	Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно	1 раз в месяц
6	Проверка работоспособности программного обеспечения	1 раз в месяц
7	Проверка экстренной разблокировки дверей/турникетов по сигналу "Пожар" (без фактической разблокировки запирающих устройств). При обслуживании системы АУПС и СОУЭ - самостоятельно, при обслуживании системы АУПС и СОУЭ сторонней организацией - совместно с её представителями	1 раз в 3 месяца
8	Удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка кулеров	1 раз в 3 месяца
9	Проверка напряжения ИБП и емкости аккумуляторов ИБП	1 раз в 6 месяцев

Регламент Б

№ п/п	Перечень работ	Сроки
1	Работы по устранению неисправностей частей системы	по вызову заказчика
2	Работы по замене неисправного оборудования	
3	Работы по настройке контрольных приборов с ПК	
4	Обучение персонала по работе с системой	
5	Работы по восстановлению кабельных трасс	